

襄阳市中心医院基建办施工材料要求

2021 版

为保证工程用材质量，我院对装修项目建设的主材指定了品牌及材质要求，你单位投标过程中，需按照以下品牌选择材料（品质等级均为优等品）：

一、电线电缆品牌

湖北龙腾红旗、飞鹤(武汉二厂)、上海红旗、上海浦东、诺立信。

二、网线品牌

西蒙、德特威勒、TCL 罗朗格 6 类非屏蔽双绞线 (cmx 低烟无卤)。

三、开关、插座品牌(含网插)

施耐德、西门子、西蒙、松下、公牛、飞利浦。

四、断路器品牌

施耐德、西门子、ABB、正泰、德力西。

五、铝合金门窗品牌

皇派、派雅门窗、致尚门窗、恒延。

六、供水排水管材管件品牌

伟星、金牛、日丰。

七、灯具品牌

飞利浦、欧普、雷士、欧司朗。

八、地砖墙砖品牌

东鹏、诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎。

九、卫生洁具品牌(含毛巾架、洗手盆、马桶便池、水龙头、角阀、地漏等)

东鹏、箭牌、安华、科勒、美标。

十、空调机组、风机盘管等空调设备品牌

约克、麦克维尔、特灵、开利。

十一、乳胶漆品牌

多乐士、华润、立邦。

十二、同质透心 PVC 卷材地板品牌

洁福、诺拉、阿姆斯壮。

十三、同质透心橡胶卷材地板品牌

洁福、诺拉、阿姆斯壮。

十四、医用钢质门品牌(含门套、观察窗、合叶、锁具、门吸等)

霍曼、马斯德克、欧尼克、诺沃芬、格满林等知名品牌。

十五、医用不燃板品牌(防火 A 级及以上)

爱克、倍耐洁、富美家、威盛亚。

十六、消防器具品牌

金枪鱼、泰科、海湾。

十七、新风系统主机品牌

百朗、爱迪士、日立。

十八、开水炉品牌

碧涞、沁园、科源美。

十九、五金件(锁具、合页、门吸等)

多玛凯拔、盖泽、亚萨合莱、汇泰龙、顶固、坚朗

二十、防水

东方雨虹、广东科顺、九阳、西卡

二十一、吊顶龙骨及石膏板

德国可耐福、法国圣戈班杰科、泰山、龙牌(北京)

二十二、岩棉、吸音板

阿姆斯壮、可耐福、圣戈班杰科、洛科丰

二十三、金属骨料耐磨地面(环氧树脂耐磨地坪)要求

西卡(瑞士)、福斯乐(东莞)、耐迪斯(广州)

二十四、给排水阀门、水表

欧特莱、宁波埃美柯、上海冠龙、上海开维喜

注：

1、所有材料必须达到国标及相关标准和环保(E0 级)要求。

2、所有产品均采用优等品，若该系列产品无优等品则选择一级品(若该系列产品无优等品或一级品时方可采用合格品)。

3、本工程所用材料品牌均必须采用以上推荐品牌同类型、同等质量、同等价位及以上的产品。

4、本工程所用各类胶水必须达到环保 E0 级。

5、在本项目施工期间如出现招标人提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时，由中标人在原有品牌清单中遴选其他某一品牌并报请院方，经确认后使用。

6、在本项目施工期间如出现某一材料不在品牌清单范围内时，中标人应主动向院方报告说明情况，待遴选品牌经院方确认并同意后方可使用，否则所有因变更产生的费用均由中标人自行承担。